



COMUNE DI MISILMERI
(Città metropolitana di Palermo)
AREA 5 LL.PP. e manutenzioni

Piazza Comitato 1860 n° 26, 90036 Misilmeri

091/8711300

www.comune.misilmeri.pa.it

Al Funzionario Responsabile
Area 5 LL.PP. e manutenzioni
SEDE

e p.c.
Al Sindaco
SEDE

Oggetto: Verbale di sopralluogo del 11/10/2021. Guasto presso la cabina elettrica denominata DEPURATORE cod. 2-307987 POD n° IT001E00239919.

In ragione della nota prot. n° 29778 del 11/10/2021 con la quale il responsabile di E-Distribuzione ha comunicato che giorno 10/10/2021 alle ore 11:48 la linea elettrica denominata POMARA cod. D41041632 ha subito un disservizio causato da un guasto avvenuto presso la cabina elettrica del depuratore comunale di c.da S.Antonio e che, al fine di prevenire l'insorgenza di ulteriori disturbi alla rete, è stato eseguito il sezionamento del suddetto punto di alimentazione per consentire al Comune di provvedere ai necessari interventi di manutenzione, in data odierna è stata utilmente contattata la ditta CEIF srl *Costruzione - Manutenzione Quadri Elettrici - Progettazione e Realizzazione Sistemi Elettronici*, sita in Via de Spuches, SP88, 90017 Santa Flavia PA.

Contestualmente il sottoscritto, con il geom. Francesco Paolo Ciglietti, si è recato sempre in data odierna prontamente sui luoghi al fine di permettere alla ditta suddetta di prendere visione dei danni subiti dalla cabina elettrica e procedere così alla formulazione di un preventivo di manutenzione straordinaria. Sui luoghi era presente anche un addetto della ditta Selema srl, titolare della gestione dell'impianto di depurazione.

Durante il sopralluogo si è preso atto che allo stato attuale l'avaria della suddetta cabina elettrica comporta il non funzionamento dell'impianto di depurazione comunale e che, per tale ragione occorre agire con somma urgenza al fine di garantire il ripristino della operatività degli impianti.

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 163 del D.lgvo n. 50/2016, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico dell'Amministrazione competente, il sottoscritto in attesa del preventivo richiesto alla ditta CEIF srl ha predisposto gli atti necessari alla emissione di apposita ordinanza e la contestuale richiesta di disalimentazione e messa in sicurezza della cabina elettrica da trasmettere ad E-Distribuzione.

Il Responsabile U.O. S.1
f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro