



# COMUNE DI MISILMERI

(Città Metropolitana di Palermo)

AREA 5 LL.PP. e manutenzioni

Piazza Comitatom1860 n° 26 90036 MISILMERI

tel 0918711300 – lavoripubblici@pec.comune.misilmeri.pa.,it

Al Funzionario Responsabile Area 5 LL.PP. e manutenzioni f.f.

Arch. Rita Corsale

SEDE

Oggetto: Sopralluogo del 19/10/2021 presso scuola elementare Traina. Infiltrazioni acqua piovana al piano secondo

Come ampiamente comunicato per le vie brevi, in data odierna i sottoscritti arch. Giuseppe Lo Bocchiaro e ing. Ciro Fabio Cangialosi si sono recati, su indicazioni verbali della S.V., presso la scuola elementare Traina di via Fiume 2, per verificare lo stato di due aule site al secondo piano della struttura (lato via Generale Sucato) il cui controsoffitto presenta ampie macchie di umidità originate, verosimilmente, dalla otturazione dei pluviali di gronda della superiore copertura a falde, che ha generato una evidente infiltrazione di acque piovane (cadute copiosamente nei giorni scorsi) all'interno degli spazi scolastici suddetti.

Si ritiene opportuno che il Comune proceda immediatamente alla rimozione dei depositi (terra, guano, altro) che determinano con probabilità il mancato allontanamento delle acque meteoriche e, a titolo precauzionale, la chiusura delle due aule del piano secondo all'uso scolastico fino alla eliminazione delle cause ed alla verifica puntuale dello stato dei controsoffitti.

f.to Ing. Ciro Fabio Cangialosi

f.to Arch. Giuseppe Lo Bocchiaro